

Smrtné zranění



pádem
ze žebříku

SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

V den úrazu pracovník prováděl opravu rozbočovací krabice elektrické instalace. Vzhledem k tomu, že tyto rozvody se nacházejí ve výšce 6,30 m, použil hliníkový žebřík o délce 7 m, a to tak, že si žebřík opřel o kovový žlab elektrického vedení. Vylezl na žebřík, kde pomocí kapesního nožičku a elektrických svorek opravoval elektrické vedení. Při této práci byl muž zřejmě zasažen elektrickým proudem, došlo k jeho pádu ze žebříku na betonovou podlahu výrobní haly, kde si způsobil zranění neslučitelná se životem. Vzhledem k prostorovému uspořádání místa vzniku pracovního úrazu tělo postiženého bylo nalezeno až druhý den. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, který později zemřel na následky pracovního úrazu



Náhrada věcné škody



Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem



Ztráta na výrobě



Náhrada nákladů na výživu pozůstalých



Sankce a pokuty



Jednorázové odškodnění pozůstalých



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden smrtelný pracovní úraz mohou překročit až částku 15 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz